


**Messstelle**

**Messpunkt**



Anschlussüberstromunterbrecher  
(vergleiche NIV Art. 2 Abs. 2)

**Anschlusspunkt**

**Hausinstallation**

**Verteilnetz**

**Bauliche Voraussetzungen**  
(u.a. Kabelmantelschutz, Mauerdurchbrüche, Aus-  
senkasten/Hauptverteilung, Sicherungselement)  
**im Eigentum/in Verantwortung des**  
**Grundeigentümers**

**Netzanschluss =**  
**Anschlussleitung im Eigentum/in**  
**Verantwortung der RWB**

**Bauliche Voraussetzungen**  
(u.a. Kabelmantelschutz)  
**im Eigentum/in Verantwortung**  
**der RWB**



**parzellengrenze**

**Verknüpfungspunkt**



Festgelegt durch RWB, in der  
Regel Kabelverteilkabine.